Am Samstag, 30.05.2008 werden durch einen kurzen Regenguß Wohn- und Kellerräume im Bereich "Im Gehren" überflutet.

Grund hierfür ist der wiederholte Ausfall des Pumpwerkes in der Pommardstraße. Die lokalen Zeitungen berichten.

Am 17.06.2008 trifft sich die Bürgerinitiative (BI ASvN, Bürgerinitiative Abwasserschutz von Nackenheim), um die Pumpenstörung zu diskutieren und um Verbesserungen zu erreichen.

Die BI ASvN reklamiert folgende Punkte:

- die Zeitungen (offizielle Version) berichten von einem Blitzeinschlag. Alle Anwohner erklären, dass sie von Blitz und Donner nichts bemerkt haben.

- die Pumpenanlage steht unter Wasser (siehe Bild), weil das abführende Rohr durch einen Erdungsspieß blockiert und beschädigt ist (Bild), so dass die Wassermassen nicht mehr zum Überlaufbecken (Rhein) gepumpt werden können. Die Kanäle laufen voll.

- Umfangreiche Erdarbeiten (Bild) sind notwendig, um den Abfluß wieder zu gewährleisten

- die BI ASvN fordert eine komplett abgesicherte Pumpenanlage (Bild)